

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Úřad městského obvodu Slezská Ostrava sekretariát starosty a místostarostu	C. dop. DJ
Došlo: 24 -10- 2019	Zpráva. ✓
Čj: 35224 Přílohy:	Ukl. zn. 131 4/5

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
odbor vnitřních věcí
Těšínská 138/35
710 16 Slezská Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
KRPT-204098-15/PŘ-2019-070718

NAŠE ZNAČKA
104108 / 14627936

VYŘIZUJE

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hradec Králové, 11. 10. 2019

Žádost o znalecký posudek/odborné vyjádření - neoprávněný odběr elektřiny odběrné místo distribuce č. 4871021- Ostrava, Riegrova , nar. dne

Vážení,

společnost **ČEZ Distribuce, a. s.**, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B pod č. vložky 2145, je **poškozenou stranou** v případě neoprávněného odběru elektřiny, který předala Policie ČR dne 23. 9. 2019 Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava k projednání přestupku.

Dle zákona č. 106/1999 sb. žádáme o poskytnutí znaleckého posudku (odborného vyjádření) z policejního spisu č. j. KRPT-204098-15/PŘ-2019-070718, ze kterého vycházela Policie ČR při šetření neoprávněného odběru elektřiny na výše uvedeném odběrném místě. Po prozkoumání bude použit provozovatelem distribuční soustavy jako podklad pro řádnou fakturaci náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny.

Případné náklady s tím související uhradíme a zároveň tímto žádáme o sdělení výše částky za zhotovení kopie tohoto ZP, čísla účtu a VS pro tuto platbu, popř. způsob úhrady. Pro korespondenci s námi uvádějte naši značku 104108/14627936. Veškeré písemnosti požadujeme zasílat na korespondenční adresu společnosti, která je uvedena v zápatí dopisu.

Děkujeme za vyřízení v co nejkratším čase.

S pozdravem



Vaše značka: 104108/14627936
Ze dne: 14.10.2019
Č. j.: SLE/35638/19/VV
Sp. zn.: S-SLE/35224/19/VV
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum: 24.10.2019

ČEZ Distribuce, a. s.
Guldenerova 2577/19
326 00 Plzeň

Neoprávněný odběr elektřiny - sdělení k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor vnitřních věcí, jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), dle ust. § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle článku 14 písm. b) bodu 19 a čl. 35 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění změn a doplňků, ve věci žádosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „žadatel“), podané dne 14.10.2019 a evidované pod č. j. SLE/35224/19/VV, týkající se neoprávněného odběru elektřiny na odběrném místě č. 4871021, na adrese Riegrova , Ostrava, uvádí následující.

Žadatel žádá o poskytnutí níže uvedené informace:

- poskytnutí znaleckého posudku (odborného vyjádření) z policejního spisu č. j. KRPT-204098/PŘ-2019-070718, ze kterého vycházela Policie ČR při šetření neoprávněného odběru elektřiny na výše uvedeném odběrném místě č. 4871021, na adrese Riegrova , Ostrava.

V souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt uvádí:

- v příloze č. 1 tohoto sdělení zasílá žadateli „Odborné vyjádření č. 219/2019, na propočet škody neoprávněným odběrem elektřiny u odběratele elektřiny a Riegrova , Ostrava-Hrušov“.

Pro úplnost správní orgán uvádí, že policejní spis č. j. KRPT-204098/PŘ-2019-070718 byl dne 21.10.2019, pod č. j. SLE/35901/19/VV, usnesením dle ust. § 64 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“), předán věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, a to Energetickému regulačnímu úřadu, neboť k projednávání věci není Úřad městského obvodu Slezská Ostrava věcně příslušný, kdy usnesení nabylo právní moci dne 21.10.2019, a je dle ust. § 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vykonatelné nabytím právní moci tohoto usnesení.

- otisk razítka -

Příloha č.:

1. „Odborné vyjádření č. 219/2019, na propočet škody neoprávněným odběrem elektřiny u odběratele elektřiny , Riegrova , Ostrava-Hrušov“

Police České republiky
Moravskoslezská policie
obvodní oddělení slezská Ostrava

Občís: 23-09-2019

Č. J. KRPT- 204 098-13/R-2019-070718

25

Odborné vyjádření č 219/2019

Na propočet škody neoprávněným odběrem elektřiny u odběratele elektřiny

Riegrova Ostrava Hrušov

Objednatel odborného vyjádření: Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
Obvodní odd. Slezská Ostrava

Odborné vyjádření vypracoval: Nový Jičín
soudní znalec
pro obor: - energetika
- provoz kotlů a tlak.nádob
- ekonomika
odvětví: - ceny a odhady nákladů a cen v
oblasti energetiky a vytápění

V Novém Jičíně, září 2019

Odborné vyjádření obsahuje 3 listy textu, včetně titulního listu a předává se objednateli ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení je založeno u znalce.

Na základě Opatření Policie ČR č.j. KRPT 204096 – 11 PR 2019 – 070718 byl jsem požádán jako znalec, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, k vypracování odborného vyjádření v trestní věci neoprávněného odběru elektřiny u odběratele elektřiny a
....., Riegrova Ostrava Hrušov.

Pro vypracování Odborného vyjádření Policie ČR stanovila zodpovědět následující otázky :

1/ Uvedte množství a hodnotu neoprávněně odebrané el. Energie, které bylo v daném případě možno považovat za způsobenou škodu a to

dle používaných spotřebičů , které byly zadokumentovány - uveďte jejich průměrnou spotřebu

b) dle platné legislativy – Vyhl 82/2011 Sb

období pro které neoprávněný odběr trval od 24,7,2019 do 28,8,2019 to je 35 dnů.

Pro výpočet vzniklé škody využijte částku, stanovenou Energetickým úřadem za předemné období.

Pro vypracování odborného vyjádření byl mi předán spisový materiál včetně fotodokumentace.

Neoprávněný odběr elektřiny byl proveden neoprávněným napojením v rozvaděči, byly porušeny provozní plomby a fázové vodiče byly spojeny..

Ze strany ČEZu je vypočtena škoda neoprávněným odběrem elektřiny ve m výši 8 947,55 Kč + náhrada na zjištění NO ve výši 10 787,15 Kč, to je celkem 19 734,70 a to za období od 2,7,2019 do 28,8,2019

Existují vlastně 3 metodiky zjištění výše neoprávněného odběru elektřiny za dané období, a to:

- a) Výpočet dle Vyhl 82/2011 Sb, to je dle velikosti hlavního jističe, vynásobeného jmenovitým napětím 230 V a počtem fází a následně tento proud se vynásobí 24 hod denního využití a dále se vynásobí koeficientem 0,2 pro odběry nízkého napětí. Dle této metodiky – v souladu s platnou legislativou má povinnost provádět výpočet ČEZ.
- b) dle prokazatelného propočtu denní nebo roční spotřeby elektřiny před neoprávněným odběrem a obdobím trvání neoprávněného odběru (pro výpočet počítám s nejvyšším naměřeným průměrným odběrem elektřiny)
- c) Dle propočtu provozovaných spotřebičů a provozní doby za dané období

Cena elektřiny za neoprávněný odběr je stanovena Vyhláškou a Cenovým Rozhodnutím ERU je oceněna pevnou cenou pro stanovení odchylky pro rok 2019 ve výši 5,68748 Kč/kWh.

Policie požaduje provedení výpočtu dle spotřeb a dle provozovaných spotřebičů.

Výpočet neoprávněně odebrané elektřiny dle zjištěných spotřebičů :

lednice	360 kWh/rok
aut. Pračka	320
konvice	90
2 plot. Vaříč	450
pračka	320
ohřivač vody	150
osvětlení + ost	100

celkem · $1\,790 \text{ kWh/rok} : 365 = 4,9 \text{ kWh/den} \times 35 \text{ dnů} = 171 \text{ kWh}$

$171 \text{ kWh} \times 5,68748 \text{ Kč/kWh} = 972 \text{ Kč}$

Soudní znalec

-V Novém Jičíně, dne 20, září 2019